





# 防火対策チェック表

※チェック結果は、「良：○ 不良：× 改善済：☆ 該当無し：－」

項 目	チ ェ ッ ク 内 容	結 果
火 気 の 管 理 	建物の周囲に可燃物・危険物を放置していないか。（放火防止）	
	喫煙場所の喫煙状況を確認しているか。（火の後始末）	
	コンセントプラグに「ほこり」がたまっていないか。たこ足配線ではないか。	
火 気 設 備 の 管 理 	調理器具等の周囲には、布巾・紙類等の燃えやすい物を置いていないか。	
	レンジフードや換気扇、その他厨房設備・調理器具を定期的に点検・清掃しているか。	
危 険 物 の 管 理	危険物や消毒用アルコールについては、保管場所や保管量など特に安全管理体制に留意しているか。	
火 災 時 の 初 動 体 制 	消防訓練・従業員教育は消防計画に基づき適正におこなわれているか。	
	施設利用者の避難誘導の方法を決めているか。	
消 防 用 設 備 等 の 管 理 	消火器が所定の場所に設置されているか。	
	屋内消火栓設備の消火栓箱の周囲には、操作の支障となる物品等置かれていないか。	
	自動火災報知設備の受信機及び発信機の周囲には、操作の支障となる物品等置かれていないか。	
	各消防用設備の操作方法を理解しているか。	
	消防用設備等の点検を実施し、管轄消防署に報告しているか。 （特定用途1年に1回、非特定用途3年に1回）	
避 難 管 理	廊下、通路、階段、防火戸に避難の支障となる物品等が置かれていないか。	
防 炎 管 理	カーテン、じゅうたんは防炎性能を有するものを使用しているか。	
消 防 機 関 と の 連 絡	人事異動等により防火管理者に変更が有った場合には、管轄消防署届出をしているか。	
	消防計画に変更が有った場合には、管轄消防署に届出をしているか。	
	消防訓練実施前に管轄消防署に届出をしているか。	

事 業 所 名			
代 表 者 職 氏 名		防 火 管 理 者 名	
チ ェ ッ ク 者 名		チ ェ ッ ク 日	

※その他ご不明な点は、管轄消防署までお問い合わせ下さい。

