

## 稲敷広域消防本部 予防課 Inashiki Fire Protection District

## 違反対象物一覧

〇 現在、違反対象物公表制度の対象となる違反対象物は次のとおりです。

違反対象物一覧		
名称	所在地	違反内容
デイサービスセンター エステル	茨城県稲敷郡阿見町鈴木 2-154	自動火災報知設備未設置

## ※ 違反の危険性

自動火災報知設備が設置されていないことにより火災の発見が遅れ、

初期消火及び避難に影響が生じる恐れがあります。

## このページに関するお問い合わせ先

稲敷広域消防本部 予防課 〒301-0837 茨城県龍ケ崎市 3571-1

電話:0297-64-3744



