

別表第2

防火水槽用丸型鉄蓋



- ※ 1 蓋は、φ600・勾配受H=100(110) 車道用T20を使用すること。
- 2 蓋は、蓋裏蝶番方式(1本式)により180度の垂直回転, 360度の水平旋回の開閉が可能であること。
- 3 蓋穴は、長バール穴とし袋式バール穴を左右1ヶ所ずつ設けること。
- 4 蓋には、カラーレンジ標示をすること。
- 5 鉄蓋周囲は、1.5m部分はアスファルト, 又はコンクリートで舗装すること。